

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117

此报告含封面共 3 页

报告编号: 新卫水检字第 201805001 号



新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: _____ 出厂水

受 (送) 检单位: 新平县城镇建设投资有限公司供排水分公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第201805001号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：出厂水	数量：600ml	样品编号：水字201805001	
采样地点：小阿秀生产区出水口	样品性状及包装：液态	一次性无菌杯、专用塑料瓶	
任务下达单位：新平县卫计局	受检单位：新平县城镇建设投资有限公司供排水分公司	检验类别：监测检验	
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：溥茜		
采样日期：2018年05月14日	检验工作完成日期：2018年05月16日		
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12-2006			
检验环境条件：中心实验室	室温：24.0℃	相对湿度：55~60%	
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。			
检验结果：			
项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值	检 测 值
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.9
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.50
肉眼可见物	—	无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味
色度	度	15	<5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	1.16
以	下	空	白

注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。
2、该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：陈芳、朱云波

审核人：普莲芳

授权签字人：李海印

日 期：2018 年 05 月 21 日

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117

此报告含封面共 3 页

报告编号: 新卫水检字第 201805002 号



新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平县城镇建设投资有限公司供排水分公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第201805002号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：600ml	样品编号：水字201805002	
采样地点：特宜嘉超市后院内	样品性状及包装：液态	一次性无菌杯、专用塑料瓶	
任务下达单位：新平县卫计局	受检单位：新平县城镇建设投资有限公司供排水分公司	检验类别：监测检验	
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：溥茜		
采样日期：2018年05月14日	检验工作完成日期：2018年05月16日		
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12-2006			
检验环境条件：中心实验室	室温：24.0℃	相对湿度：55~60%	
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。			
检验结果：			
项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值	检 测 值
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.5
游离余氯	mg/L	≥0.05	0.10
肉眼可见物	—	无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味
色度	度	15	<5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	1.12
以	下	空	白

注：1、游离余氯卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。
2、该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：陈芳、朱淑

审核人：曹连芳

授权签字人：李海

日 期：2018年05月21日