

(A类)

## 新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局文件

新建函〔2018〕62号

### 新平县住房和城乡建设局 关于对政协新平彝族傣族自治县委员会九届 二次会议第72号提案答复的函

赵×、张×、何××、刘××、张××委员：

你们提出的《关于给予建兴中学解决饮用水困难的项目基础设施建设资金的建议》，已交我局研究办理，现答复如下：

你们提出的《关于给予建兴中学解决饮用水困难的项目基础设施建设资金的建议》，经我局组织技术人员到现场分析，建兴中学用水困难的主要原因是，由于建兴中学的教学楼、宿舍楼在设计中房屋内部供水系统管道管径小，造成用水水量不够，特别是用水高峰期时段更为突出。

解决的办法为：建议学校方跟项目设计部门联系，做出教学楼、宿舍楼内部供水系统改进方案才能解决用水困难的问题。待设计方做好了学校供水系统改进方案，我局积极配合做好本项工作。



新源县住房和城乡建设局

2018年9月17日

(联系人及电话：普新明 7010457)

---

抄送：县政府办公室，县政协提案委。

---

新源县住房和城乡建设局

2018年9月17日印发

---