

玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站

监 测 报 告

新环监字[2022]34 号

项目名称：新平北控环保水务有限公司废水监测(6月)

委托单位：玉溪市生态环境局新平分局

监测类别：执法监测

报告日期：2022年6月13日

(加盖检验检测专用章)

1 样品基本情况

任务来源	2022-34号任务通知单				
受测单位地址	新平县桂山街道太平社区马命村				
产品 (或原辅材料)	设计生产能力(t/d)	实际生产能力(t/d)	监测时生产情况(t/d)	工况(%)	
生活污水	10000	10000	10400	104	
采样地点	新平北控环保水务有限公司污水处理设施入口和总排口				
分析项目	入口：化学需氧量、氨氮，共2项；排口：化学需氧量、氨氮，共2项				
样品类型	污水	采样人	颜忠伟、王应珍	采样时间	2022年6月6日
送样人	颜忠伟、王应珍	接样人	杨晓曦	接样时间	2022年6月6日
样品描述	入口样品外观微浑，排口清，标签清晰，编号完整，采样数量与任务通知单相符。				
保存方式	按分析项目要求保存			分析时间	2022年6月8日

2 监测项目、方法、设备和人员

项目名称	监测方法	监测和分析设备	分析人员	最低检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD 恒温加热器 XPHJ-FZ-050 (051) 25ml 滴定管 BSD-25-001	刘亚梅	4mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	722S 分光光度计 XPHJ-JL-005	杨晓曦	0.025mg/L

3 水质监测结果

序号	测点/样品编号 项目	入口	出口				
		W20220606-01	W20220606-02	W20220606-03	W20220606-04	W20220606-05	平均值
1	化学需氧量 (mg/L)	179	31	32	26	37	32
2	氨氮 (mg/L)	11.34	1.03	1.02	1.00	0.99	1.01

编制: 王应珍

日期: 2022年6月13日

校核: 杨晓曦

日期: 2022年6月13日

审核: 刘亚梅

日期: 2022年6月13日

批准: 刘学贵 职务: 站长

日期: 2022年6月13日