

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117



报告编号:新卫水检字第202208001号

新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: _____ 出厂水

受 (送) 检单位: 新平县水务产业投资开发有限公司

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202208001号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：出厂水	数量：1000ml	样品编号：水字202208001
采样地点：出厂清水池出水口	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平县水务产业投资开发有限公司	检验类别：监测检验
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：李艳琼	
采样日期：2022年08月03日	检验工作完成日期：2022年08月05日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：21.0~24.0℃	相对湿度：62~78%
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.5
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.50
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味
色度	度	15	<5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	1.89
以	下	空	白

注：1. 游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：覃羽、高福英

审核人：朱云波

授权签字人：李

日 期：2022 年 08 月 10 日

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117



新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受（送）检单位: 新平县水务产业投资开发有限公司

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202208002号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202208002
采样地点：新平二中外墙水龙头	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平县水务产业投资开发有限公司	检验类别：监测检验
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：李艳琼	
采样日期：2022年08月03日	检验工作完成日期：2022年08月05日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：21.0~24.0℃	相对湿度：62~78%
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值
菌落总数	CFU/mL	100	1
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.2
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.05
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味
色度	度	15	<5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	1.79
以	下	空	白

注：1. 游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：覃羽、高福英

审核人：朱文波

授权签字人：李艳琼

日 期：2022 年 08 月 10 日

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117



报告编号:新卫水检字第 202208003 号

新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平县水务产业投资开发有限公司

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202208003号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202208003
采样地点：金茂大酒店	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平县水务产业投资开发有限公司	检验类别：监测检验
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：李艳琼	
采样日期：2022年08月03日	检验工作完成日期：2022年08月05日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：21.0~24.0℃	相对湿度：62~78%
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.4
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.30
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味
色度	度	15	<5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	1.98
以	下	空	白

注：1. 游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：覃羽、高福英

审核人：朱云波

授权签字人：李艳琼

日 期：2022 年 08 月 10 日

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117



报告编号:新卫水检字第 202208004 号

新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受（送）检单位: 新平县水务产业投资开发有限公司

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202208004号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202208004
采样地点：新平三小门口水龙头	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平县水务产业投资开发有限公司	检验类别：监测检验
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：李艳琼	
采样日期：2022年08月03日	检验工作完成日期：2022年08月05日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：21.0~24.0℃	相对湿度：62~78%
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.8
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.10
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味
色度	度	15	<5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	2.56
以	下	空	白

注：1. 游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：覃昌羽、高福英

审核人：朱云波

授权签字人：李刚

日 期：2022 年 08 月 10 日

编号：XPCDC-R-C-2016-49



162500100117



报告编号:新卫水检字第 202208005 号

新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受（送）检单位: 新平县水务产业投资开发有限公司

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202208005号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202208005
采样地点：农资公司内水龙头	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平县水务产业投资开发有限公司	检验类别：监测检验
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：李艳琼	
采样日期：2022年08月03日	检验工作完成日期：2022年08月05日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：21.0~24.0℃	相对湿度：62~78%
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.3
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.30
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味
色度	度	15	<5
耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	2.18
以		下	空
			白

注：1. 游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：覃羽、高福英

审核人：朱文波

授权签字人：李

日 期：2022 年 08 月 10 日

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117



报告编号:新卫水检字第 202208006 号

新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平县水务产业投资开发有限公司

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202208006号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202208006
采样地点：汇滨源酒店2号楼水龙头	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平县水务产业投资开发有限公司	检验类别：监测检验
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：李艳琼	
采样日期：2022年08月03日	检验工作完成日期：2022年08月05日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：21.0~24.0℃	相对湿度：62~78%
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.4
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.59
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味
色度	度	15	<5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	2.08
以	下	空	白

注：1. 游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：覃昌羽、高福英

审核人：朱云波

授权签字人：李艳琼

日 期：2022 年 08 月 10 日