

附件 3

城市水厂出厂水水质信息

(第一季度)

序号	水厂名称	采样时间	监 测 指 标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色度单 位)	浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼 可见 物	耗氧量 (CODMn 法,以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
水字 202202001	水厂生产区	20220209	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	0.4	无异臭异味	无	0.32	0.50	—
注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3~4mg/L；二氧化氯（ClO ₂ ）为 0.1~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。													

填报单位 (公章): 新平县疾病预防控制中心 填报人: 溥茜 单位负责人: 刘晓冬 填报时间: 2022.02.28

附件 4

城市水龙头水（末梢水）水质信息

（第一季度）

序号	采样点名称	采样时间	监 测 指 标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100ml. 或 CFU/100ml.)	大肠埃希氏菌 (MPN/100ml. 或 CFU/100ml.)	耐热大肠菌群 (MPN/100ml. 或 CFU/100ml.)	色度（铂 钴色度单 位）	浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼 可见 物	耗氧量 (CODMn 法，以 O ₂ 计，mg/L.)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L.)	二氧化氯 (mg/L.)
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
水字 202202002	新平二中外墙水龙头	20220209	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	0.4	无异臭异味	无	0.48	0.05	—
水字 202202003	新平农资公司	20220209	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	0.4	无异臭异味	无	0.32	0.30	—
水字 202202004	金茂大酒店	20220209	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	0.2	无异臭异味	无	0.40	0.30	—
水字 202202005	新平三小门口水龙头	20220209	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	0.3	无异臭异味	无	0.44	0.10	—
水字 202202006	汇滨源酒店 2 号住宿楼	20220209	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	0.4	无异臭异味	无	0.38	0.30	—
注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO ₂ ）≥0.02mg/L。													
2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。													

填报单位（公章）：新平县疾病预防控制中心 填报人：溥茜 单位负责人：刘晓冬 填报时间：2022.02.28

附件 3

城市水厂出厂水水质信息

(第二季度)

序号	水 厂 名 称	采样时间	监 测 指 标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度（铂 钴色度单 位）	浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼 可见 物	耗氧量 (CODMn 法,以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L.)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指 标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
水字 202205001	新平县水务产业投 资开发有限公司	20220513	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	0.2	无异臭异味	无	1.98	0.40	—
注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3~4mg/L；二氧化氯（ClO ₂ ）为 0.1~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。													

填报单位(公章): 新平县疾病预防控制中心 填报人: 溥茜 单位负责人: 刘晓冬 填报时间: 2022.06.06

附件 4

城市水龙头水（末梢水）水质信息

（第二季度）

序号	采样点名称	采样时间	监 测 指 标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度（铂 钴色度单 位）	浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼 可见 物	耗氧量 (CODMn 法，以 O ₂ 计，mg/L)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
水字 202205002	新平二中外墙水龙头	20220513	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	0.7	无异臭异味	无	2.18	0.30	—
水字 202205003	农资公司大门水龙头	20220513	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	0.4	无异臭异味	无	2.75	0.30	—
水字 202205004	金茂大酒店	20220513	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	0.3	无异臭异味	无	2.56	0.30	—
水字 202205005	新平第三小学门口水龙头	20220513	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	0.3	无异臭异味	无	1.89	0.20	—
水字 202205006	汇滨源酒店 2 号楼水龙头	20220513	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	0.3	无异臭异味	无	2.03	0.20	—
注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO ₂ ）≥0.02mg/L。													
2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。													

填报单位（公章）：新平县疾病预防控制中心 填报人：溥茜 单位负责人：刘晓冬 填报时间：2022.06.06

附件 3

城市水厂出厂水水质信息

(第三季度)

序号	水 厂 名 称	采样时间	监 测 指 标											
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色度单 位)	浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼 可见 物	耗氧量 (CODMn 法,以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量		
												游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)	
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 指 标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	≥0.3	≥0.1	
水字 202208001	新平县水务产业投 资开发有限公司	20220803	未检出	未检出	未检出	—	<5	0.5	无异臭异味	无	1.89	0.50	—	
注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3~4mg/L；二氧化氯（ClO ₂ ）为 0.1~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。														
填报单位（公章） 新平县水务产业投资有限公司														

注: 1、出厂水中消毒剂余量要求: 氯气及游离氯制剂 (游离氯) 为 0.3~4mg/L; 二氧化氯 (ClO₂) 为 0.1~0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时, 继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位 (公章): 新平县疾病预防控制中心 填报人: 溥茜 单位负责人: 刘晓冬 填报时间: 2022.08.29

附件 4

城市水龙头水（末梢水）水质信息

（第三季度）

序号	采样点名称	采样时间	监 测 指 标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色度单 位)	浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼 可见 物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
水字 202208002	新平二中外墙水龙头	20220803	1	未检出	未检出	—	<5	0.2	无异臭异味	无	1.79	0.05	—
水字 202208003	金茂大酒店	20220803	未检出	未检出	未检出	—	<5	0.4	无异臭异味	无	1.98	0.30	—
水字 202208004	新平三小门口水龙头	20220803	未检出	未检出	未检出	—	<5	0.8	无异臭异味	无	2.56	0.10	—
水字 202208005	农资公司内水龙头	20220803	未检出	未检出	未检出	—	<5	0.3	无异臭异味	无	2.18	0.30	—
水字 202208006	汇滨源酒店 2 号楼水龙头	20220803	未检出	未检出	未检出	—	<5	0.4	无异臭异味	无	2.08	0.59	—
注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO ₂ ）≥0.02mg/L。													
2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。													

填报单位（公章）：新平县疾病预防控制中心 填报人：溥茜 单位负责人：刘晓冬 填报时间：2022.08.29

附件 3

城市水厂出厂水水质信息

(第四季度)

序号	水 厂 名 称	采样时间	监 测 指 标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度（铂 钴色度单 位）	浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	奥和味	肉眼 可见 物	耗氧量 (CODMn 法,以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指 标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异奥异味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
水字 202211001	新平县水务产业投 资开发有限公司	20221101	未检出	未检出	未检出	—	<5	0.1	无异奥异味	无	0.16	0.33	—
注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3~4mg/L；二氧化氯（ClO ₂ ）为 0.1~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。													

填报单位(公章): 新平县疾病预防控制中心 填报人: 溥茜 单位负责人: 刘晓冬 填报时间: 2022.11.28



附件 4

城市水龙头水（末梢水）水质信息

（第四季度）

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度（铂 钴色度单 位）	浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼 可见 物	耗氧量 (CODMn 法，以 O ₂ 计，mg/L)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
水字 202211002	新平二中外墙水龙头	20221101	未检出	未检出	未检出	—	<5	0.2	无异臭异味	无	0.08	0.31	—
水字 202211003	金茂大酒店厨房水龙头	20221101	未检出	未检出	未检出	—	<5	0.5	无异臭异味	无	0.08	0.22	—
水字 202211004	新平三小门外水龙头	20221101	未检出	未检出	未检出	—	<5	0.8	无异臭异味	无	0.08	0.20	—
水字 202211005	农资公司门卫室水龙头	20221101	未检出	未检出	未检出	—	<5	0.1	无异臭异味	无	0.16	0.24	—
水字 202211006	汇滨源酒店	20221101	未检出	未检出	未检出	—	<5	0.1	无异臭异味	无	0.16	0.21	—
水字 202211007	桃花岛加油站洗手间水龙头	20221115	未检出	未检出	未检出	—	<5	0.2	无异臭异味	无	0.32	0.30	—
水字 202211008	太平桥加油站洗手间水龙头	20221115	未检出	未检出	未检出	—	<5	0.2	无异臭异味	无	0.36	0.30	—
注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO ₂ ）≥0.02mg/L。 2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。													

填报单位（公章）：新平县疾病预防控制中心 填报人：溥茜 单位负责人：刘晓冬 填报时间：2022.11.28