

联兴风电三期项目社会稳定风险评估公众参与信息公示

依据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492号）、《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改投资〔2013〕428号）、《云南省发展和改革委员会关于印发云南省发展和改革委员会重大固定资产投资项目社会稳定风险评估办法（试行）的通知》（云发改投资〔2013〕1545号）文件，需开展联兴风电项目三期社会稳定风险评估的公众参与，征求公众意见，特发布本信息公告。您对本建设项目若有什么意见或建议，请参与公众调查，感谢您的支持！

一、项目名称及概要

工程名称：滇中新能源事业部联兴风电三期项目

评估实施主体：滇中新能源事业部

项目概况：联兴风电场规划场址位于玉溪市新平县建兴乡，建兴乡地处哀牢山主峰南沿，位于新平县城西南部，距县城102公里，东北与漠沙镇相接，西北与平掌乡相邻，西南与普洱市墨江县接壤，东南与元江县曼莱镇毗邻，227国道横贯乡境。联兴风电场场区由建兴乡马鹿集镇、中寨村至盘龙村附近的多条山脊组成，片区海拔高程在2140~2380m之间。场址范围介于北纬 $23^{\circ}39'$ ~ $23^{\circ}43'$ 、东经 $101^{\circ}38'$ ~ $101^{\circ}43'$ 之间。场址内拟用山脊全长约13.5km，场区地势整体呈西低东高、北低南高的趋势。

工程任务和规模：联兴风电场三期拟安装12台单机容量为5000kW的风力发电机组，装机总容量为60MW，轮毂高度拟选择100m。联兴风电场三期与周边的联珠风电场（49.5MW）与向阳山风电场（49.5MW）为同一业主开发，后两者已投产发电，联珠风电场已建设1座110kV升压站，送出线路按照16万容量建成，除满足联珠风电场、向阳山风电场的送出需要，还有60MW的风电场的输送空间。

风电场 12 台风机（共 60MW 容量）汇集后输送至联珠风电场已建成的 110kV 升压站，升压站内扩建 1 台 60MVA2#主变，通过联珠风电场已建成的 110kV 线路送出至元江变。办公、生活场地共用联珠 110kV 升压站已建成的综合楼。

工期安排：本工程总工期 12 个月，从第一个月初开工建设，第 10 个月末全部风机机组投产发电，第 12 个月全部工程竣工投产。

投资估算及筹措：本工程静态总投资为 35351.42 万元，单位千瓦静态投资 5891.90 元/kW；建设期利息 528.63 万元，动态投资 35880.05 万元，单位千瓦动态投资 5980.01 元/kW。

社会评价：

（1）工程节能与环保效益

风能是可再生能源，风能的大量利用可极大的减少一次能源（如煤、石油、天然气）的利用，从而减少了因开发一次能源而造成的污染物排放、毁坏植被、影响海洋生态等环境问题。在现在全球环境保护问题越来越突出的情况下，充分利用可再生能源，在提供新的电源的同时，不产生烟尘、SO₂、温室气体、废水等污染物、不会因开采造成自然界不可恢复的破坏，具有非常突出的环境效益。

（2）社会效益

本期风电场项目，工程地质、交通运输和土地权属类别等，这些条件是适宜建设风电场的。在风能资源落实的条件下，结合风场地貌、地形条件，通过科学、合理所确定的风电机位布置，一定能够产生最大的经济效益。按照上述内容要求就本项目建设所产生的社会效果，初步分析结论如下：

积极的正面影响是主流。国家层面，实现国民经济的可持续发展。地区层面：1）当地丰富的风能资源得到了开发与利用。2）为当地经济注入新的活力。直接地效益体现在：建设项目的增加，带动当地建筑业、建材业的发展；装机容量的增加，带来发电收入的增加，地方税收增加。间接效益将体现在：风电的建设，优化了电网电源结构，增加了能源供给，势必建立起良好的经济发展硬环境；良好的硬环境下，必将促进相关产业的快速发展。3）改善和提高当地居民的物质生活。新的活力注入：将增加居民就业，就业的增加

使收入提高；当地财税增加，公共设施完善，生活福利提高；还将促进城市化的进程，进而提高当地居民的物质和精神文明的生活水平。4）社会风险极小。风电场项目不占用农田，避开村庄和现有设施。因而，不会发生村庄的拆迁问题和移民安置问题，当然也就不会诱发当地居民与项目之间的矛盾。

二、社会稳定风险评估的工作程序和主要工作内容

社会风险评估机构：云南霖宁项目咨询有限公司

工作程序：首先由建设单位委托相关单位开展社会稳定风险评估工作。承担社会稳定风险评估的单位根据国家的有关法规、技术导则、标准等开展社会稳定风险评估工作，通过公告公示、走访群众、问卷调查等多种方式评估建设项目可能带来的社会影响，根据预测的主要不利影响，提出保护对策和减缓措施，并编制社会稳定风险评估报告。

主要工作内容：社会稳定风险评估的主要工作内容为阐明建设项目实施的合法性、合理性、可行性、可控性，对本项目可能产生的社会稳定风险进行分析和评价，提出相应的对策措施。

三、主要社会影响风险因素：

（一）主要社会环境影响风险因素：

1、土地征收征用补偿风险：在土地征收租用过程中，群众可能对补偿金有不满，可能引起群众拒绝征地。

2、生态环境影响风险：（1）施工过程中会产生灰尘、废水以及开挖会造成空气、水、土壤污染，有可能引起周边群众的不满；（2）施工过程中机械以及车辆产生的噪声会对周边群众带来影响，噪声有可能打扰到群众的正常生活，引起不满；（3）施工过程中产生的固体垃圾和废弃物等在当地处理有可能造成二次污染，引起群众不满。

3、项目管理：在施工过程中如果施工管理存在漏洞，容易引发诸如农民工工资问题、施工质量问题、以及不文明施工或是施工工

人与当地群众产生矛盾等。

4、当地社会经济影响：项目施工过程中会对周边的交通带来影响，容易引起群众不满，有可能出现群众阻碍施工运输车辆。

5、安全与卫生的影响：施工过程中如果发生施工事故，对项目的正常建设和周边群众都有可能带来负面影响；施工过程中出现火灾和其他公共治安问题的话会引起群众恐慌，导致群众对该项目的不满。

（二）主要措施：

1、征地补偿工作要充分照顾民众情绪，按照政策制定补偿标准安置方案满足民众需求。

2、（1）施工过程中产生的污水要先做好处理再排放，在施工范围周边道路经常洒水，以减缓灰尘对空气的影响；（2）合理安排施工时间，以及选用噪音低的机械设备，并按期检修；（3）产生的固体垃圾需征得同意后再运至指定地点倾倒。

3、督促施工单位做好民工工资保证措施，施工单位必须按照社会保障局要求，进行民工工资管理；并建立完整项目管理体系，对施工过程中出现的问题能及时有效的解决，避免施工停滞。

4、与交通部门沟通解决施工带来的交通问题。

5、加强对施工人员的要求，做好安全措施，并在明显的地方设置施工标志和各类危险警告标志，做好各类安全措施。

四、征求公众意见的主要事项

（1）征求公众意见内容：

本次公告主要征求公众对该项目的支持程度；对该项目的建设和实施过程中重点关心的社会问题及解决问题的建议；对该项目涉及到土地使用问题的建议；对该项目涉及到的补偿等问题的建议；对本次公众意见调查工作的建议；非社会稳定性方面的内容不在本次征求范围内。

（2）公示地点、方式：

地点：地方政府网站、当地村委会（乡镇政府）宣传栏

方式：网上公示、宣传栏公示

五、公众提出意见的主要方式

公众在了解本项目建设有关情况后，可通过信函、传真、电子邮件或其它等方式，向建设单位、承担社会稳定风险评估单位、负责社会稳定风险评估审核的政府主管部门提交相应正式意见。

六、项目建设单位及评估单位联系方式

评估实施主体：滇中新能源事业部

社会稳定风险评估单位名称：云南霖宁项目咨询有限公司

联系地址：云南省昆明市官渡区世纪城忆春苑 10 栋 3 单元 19E 号

联系电话：（杨志强）13095330019

电子邮箱：kmyzqzj@163.com

七、有效日期

本项目征求公众意见的期限为：自本公告发布之日起的 15 日内。公众如想进一步了解项目或有任何意见和建议，请与建设方或者评估方联系。

特此公示！

滇中新能源事业部规划发展部

2023 年 12 月 26 日

